

Sistema 1: ETA 1 e Poço Carlos Aldrovandi

Valores considerando amostras da distribuição e da saída do tratamento

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		<i>Escherichia coli</i>		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2021	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	83	0	0	0	446	0	446	1	413	19	446	0	446	1	
Fev	86	0	0	0	414	0	414	0	414	20	414	0	414	12	
Mar	116	0	116	0	481	1	579	1	481	3	579	0	481	22	
Abr	109	0	109	0	457	0	457	0	457	3	553	0	457	8	
Mai	99	0	84	0	84	0	467	0	84	3	84	0	467	13	
Jun	75	0	0	0	434	0	434	0	434	10	804	0	434	0	
Jul	78	0	0	0	443	0	443	0	443	0	443	0	443	1	
Ago	129	1	1	0	473	1	473	1	473	0	473	0	479	1	
Set	100	1	1	0	454	5	454	3	454	4	454	0	454	0	
Out	62	0	0	0	418	0	418	0	418	0	418	0	471	2	
Nov	95	0	0	0	436	0	436	0	436	0	436	0	436	0	
Dez	64	0	0	0	425	0	425	0	425	0	425	0	425	0	

Sistema 2: ETA 3 e ETA 5

Valores considerando amostras da distribuição e da saída do tratamento

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		<i>Escherichia coli</i>		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2021	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	117	0	0	0	758	0	758	2	758	5	758	0	758	22	
Fev	118	1	1	0	721	0	721	0	721	17	721	0	721	18	
Mar	141	0	141	0	800	0	800	0	800	16	1018	0	909	12	
Abr	133	0	133	0	816	0	816	0	783	0	924	0	816	8	
Mai	116	0	89	0	811	0	811	0	811	0	811	0	811	2	
Jun	116	0	0	0	786	0	786	0	786	0	786	0	786	0	
Jul	116	0	0	0	840	0	840	12	840	0	840	0	840	0	
Ago	32	0	0	0	860	0	860	0	860	0	860	0	860	0	
Set	121	2	2	0	823	0	823	0	823	0	823	0	823	8	
Out	101	0	0	0	810	0	810	0	810	6	810	0	810	2	
Nov	108	1	1	0	820	1	905	0	820	9	820	0	820	2	
Dez	125	0	0	0	859	0	859	0	859	5	859	0	859	4	

Sistema 3: ETA 4 (Jardim Brasil)

Valores considerando amostras da distribuição e da saída do tratamento

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		<i>Escherichia coli</i>		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2021	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	21	4	4	0	189	4	189	0	189	9	189	0	189	10	
Fev	16	6	3	0	175	2	175	0	175	1	175	0	175	3	
Mar	27	0	0	0	185	0	215	0	185	0	185	0	215	0	
Abr	27	0	0	0	187	0	187	0	187	0	187	0	187	0	
Mai	25	0	0	0	207	0	207	0	207	2	207	0	207	3	
Jun	28	0	0	0	166	0	166	0	166	2	166	0	166	0	
Jul	23	0	0	0	170	0	170	0	155	0	170	0	170	9	
Ago	28	0	0	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180	3	
Set	36	3	3	0	196	0	196	0	196	0	196	0	196	5	
Out	34	0	0	0	190	0	190	0	190	1	190	0	190	0	
Nov	25	0	0	0	198	0	198	0	198	2	198	0	198	0	
Dez	54	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	2	