

Sistema 1: ETA 1 e Jardim Brasil (Antigo sistema 3)

Valores considerando amostras da distribuição e da saída do tratamento

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		Escherichia coli		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2025	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	122	0	122	0	494	0	493	1	441	7	493	0	494	0	SIM
Fev	135	1	135	0	462	0	462	0	406	13	462	0	462	0	SIM
Mar	118	1	118	0	480	1	585	6	420	3	579	0	480	0	SIM
Abr	123	1	123	0	468	0	468	4	466	2	576	0	468	0	SIM
Mai	112	0	112	0	474	0	477	1	423	3	475	0	475	0	SIM
Jun	141	0	141	0	494	2	494	2	429	7	494	0	491	0	SIM
Jul	124	2	124	0	483	0	483	1	431	1	483	0	480	0	SIM
Ago	126	0	126	0	484	1	484	1	430	2	484	0	484	0	SIM
Set	133	1	133	0	479	0	479	0	418	7	479	0	479	2	SIM
Out	111	1	111	0	477	0	477	0	424	1	477	0	477	1	SIM
Nov	87	0	87	0	443	0	443	0	389	1	443	0	443	2	SIM
Dez	115	2	115	0	476	1	475	1	415	0	476	0	475	0	SIM

Sistema 2: ETA 3 e ETA 5

Valores considerando amostras da distribuição e da saída do tratamento

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		Escherichia coli		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2025	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	130	0	130	0	839	0	839	0	839	0	839	0	839	7	SIM
Fev	134	0	134	0	762	0	764	0	745	0	765	0	771	0	SIM
Mar	150	0	150	0	892	0	890	0	865	7	892	0	903	1	SIM
Abr	154	0	154	0	844	0	844	0	823	3	844	0	844	5	SIM
Mai	115	3	115	0	813	0	815	0	793	3	813	0	815	7	SIM
Jun	146	1	146	0	855	0	855	0	814	8	855	0	857	0	SIM
Jul	147	0	147	0	888	0	892	0	861	4	892	0	892	1	SIM
Ago	160	0	160	0	883	1	883	1	847	4	883	0	888	0	SIM
Set	152	1	152	0	850	0	850	0	823	6	850	0	853	1	SIM
Out	144	4	144	0	871	0	871	0	828	8	864	0	873	0	SIM
Nov	110	0	110	0	814	2	814	0	789	6	814	0	814	0	SIM
Dez	136	0	136	0	864	0	864	1	826	2	864	0	864	1	SIM